

№ 12 от 12.03.2023 г.

**Ответ на предписание  
 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Рассмотрев Предписание № 17/3 от 18.03.2022 г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

| №№<br>п/п | Вид нарушения<br>требований пожарной<br>безопасности                                                                                                                                                                                  | Мероприятия по<br>устранению<br>нарушений                                                                                                                                                                               | Срок устранения<br>нарушения<br>требований<br>пожарной<br>безопасности и<br>ответственный<br>за устранение | Отметка о<br>выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Не проведено испытание состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли либо обоснование расчётно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности (ППР в РФ, п. 13) | 1. Испытание состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли.<br><br>Или:<br>2. Обоснование расчётно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности | До декабря 2023г.<br><br>По мере выделения дополнительных финансовых средств<br><br>И.о. директора         | Подготовлено письмо на имя Учредителя о выделении дополнительных финансовых средств на испытание состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли либо обоснование расчётно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности |
| 2.        | Не ведётся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (ППР в РФ, п. 60)                                                                                              | 1. Ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, периодичности осмотра и сроков перезарядки                                                                                                               | Заведующий хозяйством                                                                                      | Выполнено                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                         | огнетушителей                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                  |
| 3. | Не проводится отработка плана эвакуации (ППР в РФ, п. 9)                                                                                | 1. Проведение не реже 1 раза в полугодие отработки плана эвакуации                                                                                                                                                                          | Преподаватель-организатор ОБЖ | Выполнено                                                                                                                        |
| 4. | Огнетушители не расположены на видных местах (ППР в РФ, п. 409)                                                                         | 1. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание | Заведующий хозяйством         | Выполнено<br>Огнетушители в специальных подставках из негорючих материалов расположены вблизи от выходов из помещений            |
| 5. | Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (ППР в РФ, п. 54) | 1. Организация работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности с учётом инструкций изготовителя на технические средства                                                               | Заведующий хозяйством         | Не устранено<br>Готовится договор по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности |

И.о. директора МБОУ «СОШ № 1 с. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»



*А.М. Кубанова*

А.М. Кубанова