

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Хабезскому и Абазинскому районам

369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33, und_kchr@mail.ru, 27-08-53, единый телефон
доверия 8(8782) 26-01-00

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Сред-
няя общеобразовательная школа а.Псаучье-Дахе им. Героя России О.М. Карданова»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 17 от «11» мар-
та 2022 года в период с 14 часов 30 минут «17» марта 2022 г. по 16 часов 30 минут
«17» марта 2022 г. дознавателем ОНД и ПР по Хабезскому и Абазинскому районам,
капитаном внутренней службы Братовым Рустамом Муаедовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожар-
ного надзора)

проведена плановая выездная проверка в МБОУ «СОШ а.Псаучье-Дахе им. Героя
России О.М. Карданова»
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа а.Псаучье-Дахе им. Героя России О.М.
Карданова» Темирова Фаризат Хамидовна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	Провести испытание состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли либо обоснование расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности	(ППР в РФ п. 13)	17.03.2023 г.	
2.	Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	ППР в РФ п. 60	17.03.2023 г.	
3.	Проводить отработку плана эвакуации не реже одного раза в полгода	ППР в РФ п. 9	17.03.2023 г.	
4.	Огнетушители расположить на видных местах	ППР в РФ п. 409	17.03.2023 г.	
5.	Организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности	ППР в РФ п. 54	17.03.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе им. Героя России О.М. Карданова» Темирова Ф.Х.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Дознаватель ОНД и ПР по Хабезскому и Абазинскому районам капитан внутренней службы Братов Р.М.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.